



Ονομασία αγωγών	Κόμβος αρχής	Κόμβος τέλους	Μήκος (m)	Προδιαγραφή αγωγού	Παροχή (L/s)	Ταχύτητα (m/s)
P1	DEX	N1	187.42	Φ90/16ατμ	2.09	0.49
P2	N1	N2	45.10	Φ63/16ατμ	0.16	0.08
P3	N1	N3	80.01	Φ63/16ατμ	1.24	0.61
P4	N3	N4	79.35	Φ63/16ατμ	0.29	0.14
P5	N3	N5	182.01	Φ63/16ατμ	0.66	0.32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ									
<input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ				ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ:  ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ:					
<input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ				ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:					
<input type="checkbox"/> ΑΝΑΦΕΡΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ				ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:  ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ:					
<input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ				ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:					
C									
B									
A									
ΕΚΔΟΣΗ		ΗΜΕΡ/ΝΙΑ		ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ  Ο ΜΕΛΕΤΩΝ				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ανρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσσης Κομπούλης 97, Ιωάννινα Τηλ. 6947443800 & 2651034810				ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΧΑΡΙΑΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Πολ. Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.	
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ									
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΚΟΣΤΑΝΗΣ									
Ιωάννινα - - 2019 Ο Συντάξας				Ελεούσα - - 2020 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Επιβλέπων Μηχ/κος				Ελεούσα - - 2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης	
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ανρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.				ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Πολτικός Μηχανικός				ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	
ΚΛΙΜΑΚΑ		1:1000		ΕΚΔΟΣΗ		Α			
				ΑΡΙΘΜΟΣ		Ο 0 3			